

## ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

**Мета проведення закупівлі:** закупівля послуги Поточний ремонт вентиляційної системи в споруді цивільного захисту (укриття) в Середній загальноосвітній школі № 253 м. Києва за адресою: вулиця Жмеринська, 34, в Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) дозволить здійснювати захист всіх учасників освітнього процесу. Необхідність проведення даного виду робіт зумовлена потребою ефективного використання вказаного приміщення для потреб захисту учасників освітнього процесу та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі навчального закладу.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги з особливостями.

**Предмет закупівлі:** Поточний ремонт вентиляційної системи в споруді цивільного захисту (укриття) в Середній загальноосвітній школі № 253 м. Києва за адресою: вулиця Жмеринська, 34, в Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Бюджет закупівлі становить:** 600000,00 грн. (шістсот тисяч гривень 00 копійок). Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик, проведення поточного ремонту згідно, технічних вимог, та обсягу надання послуг, який наведено нижче.

### Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі  
**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

**на** Поточний ремонт вентиляційної системи в споруді цивільного захисту (укриття) в Середній загальноосвітній школі № 253 м. Києва за адресою: вулиця Жмеринська, 34, в Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Установлення теплообмінника масою до 0, 25 т	шт	1	
2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	2	
3	Припливно-витяжний вентилятор ВКПД 600х350	шт	2	
4	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
5	Витяжний вентилятор ТТ150	шт	1	
6	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,67	
7	Повітровод гнучкий (вставка)	шт	2	
8	Установлення віброізоляторів номер 40	шт	8	

9	Установлення фільтрів аерозольних	м2	1
10	Фільтр-бокс ФБ 600х350	шт	1
11	Установлення клапанів зворотних	клапан	3
12	Зворотній клапан 600х350	шт	2
13	Зворотній клапан д.150	шт	1
14	Установлення клапанів зворотних	клапан	3
15	Дросель клапан 600х350	шт	3
16	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	2
17	Рецітка зовнішня 1000х1000	шт	2
18	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3
19	Рецітка зовнішня 600х350	шт	3
20	Установлення анемостатів	шт	16
21	Анемостат витяжний ВЕНТС А-150	шт	6
22	Анемостат витяжний ВЕНТС А-200	шт	10
23	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (прямий)	м2	169,31
24	Повітроводи зі сталі товщиною 0,5 мм (прямий)	м2	169,31
25	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (фасонний)	м2	20,68
26	Повітроводи зі сталі товщиною 0,5 мм (фасонний)	м2	20,68
27	Комплект витратних та кріпільних матеріалів	шт	1
28	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	29,5
29	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	29,5
30	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	40
31	Гофротруба Д=25	м	40
32	Коробка розподільча	шт	2
33	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	40
34	Кабель ВВГнгд 2,5х3мм2	м	41,2
35	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3
36	Автомат вимикач 25А	шт	3
37	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 310 мм	шт	2
38	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 210 мм	шт	2
39	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	12
40	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	2

41	Визначення втрат [підсосів] повітря у вентиляційній мережі переносним вентилятором при сумарній довжині повітроводів до 10 м, площа перерізу повітроводу в місці приєднання переносного вентилятора до 0.5 м <sup>2</sup>	Уч.мер.	1
42	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	Пристр.	3
43	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	1
44	Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок 1	Пристр.	2
45	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	1

#### Вимоги до учасника:

- Кошторисні документи, повинні бути складені з урахуванням вимог законодавства України, ДСТУ, КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» тощо.
- Учасник до ціни тендерної пропозиції повинен включити придбання матеріалу, який передбачений згідно технічних вимог.
  - У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».
  - Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.
  - У складі пропозиції Учасник надає копію договору між Учасником та компанією-перевізником (приймальником) на вивіз (приймання) будівельного сміття або інший документ, який дає право Учаснику це зробити
  - Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (пакетне сканування).