

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: закупівля послуги Поточний ремонт вентиляції у Середній загальноосвітній школі № 222 м. Києва за адресою: вул. Тулузи, 6-А у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) дозволить здійснювати захист всіх учасників освітнього процесу. Необхідність проведення даного виду робіт зумовлена потребою ефективного використання вказаного приміщення для потреб захисту учасників освітнього процесу та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі навчального закладу.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: Поточний ремонт вентиляції у Середній загальноосвітній школі № 222 м. Києва за адресою: вул. Тулузи, 6-А у Святошинському районі міста Києва (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 200000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок). Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик, проведення поточного ремонту згідно, технічних вимог, та обсягу надання послуг, який наведено нижче.

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт вентиляції у Середній загальноосвітній школі № 222 м. Київ: вул. Тулузи, 6-А у Святошинському районі міста Києва(ДК 021:2015- 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ			
1	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	18,89	
2	Установлення решіток вентиляційних	грати	6	
3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонт	1	
4	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних	шт	1	
5	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
6	Пусконаладжувальні роботи. Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	Пристр.	1	
	ПРИТОЧНА ВЕНТИЛЯЦІЯ			

7	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	17,03
8	Установлення решіток вентиляційних	грати	6
9	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонт	1
10	Монтаж нагрівача каналного	шт	1
11	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 315 мм	шт	1
12	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних	шт	1
13	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1
14	Пусконаладжувальні роботи. Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	Пристр.	1
15	Пусконаладжувальні роботи. Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	В.мережа	1

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, маєтсья на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитись в одному файлі (пакетне сканування).