

2107/12

Організацією яка має ліцензію на виконання робіт протипожежного призначення, а саме:  
Монтаж воріт, дверей, вікон, люків, завіс (екранів), клапанів з нормованою межею  
вогнестійкості є

ТОВ фірма «Промислово-Технологічна Компанія»  
69118, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1  
(061) 228-58-06, 228-58-03, 228-58-08  
E-mail: [infotech@promtechno.com.ua](mailto:infotech@promtechno.com.ua)  
[www.dveri-unit.com.ua](http://www.dveri-unit.com.ua)

Ліцензія №184384 видана ДЕРЖАВНОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ  
УКРАЇНИ від 25.04.2013 р.

ТОВ фірма «Промислово-Технологічна  
Компанія»

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Двері металеві  
протипожежні



м. Запоріжжя

## 1.ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА МОНТАЖ

Двері транспортують всіма видами транспорту, які забезпечують захист від атмосферних опадів, відповідно до «Правил перевезення вантажів», що діють на цих видах транспорту.

При установці дверей та воріт обов'язково змастити змазкою дверні петлі.

## 2.ЗБЕРІГАННЯ

Двері повинні зберігатись в сухих приміщеннях з вентиляцією на дерев'яних прокладках. Можуть зберігатись в горизонтальному або вертикальному положенні. При цьому дверні полотна повинні бути зафіксовані. При вертикальному розміщенні вони повинні складатись на «ребро» більшого розміру на три прокладки товщиною не менше 50мм і шириною 100мм.

Монтаж протипожежних дверей повинна виконувати організація що має ліцензію на даний вид робіт.

## 3.СЕРВІС

Для забезпечення правильного функціонування протипожежних дверей та збереження права на гарантію необхідно двері піддавати періодичному огляду, проводити змащування та регулювання запірних механізмів не рідше 2 разів на рік. Цю роботу проводять спеціалісти (обслуговування платне).

Періодичний огляд повинен містити наступні дії:

1. перевірка функціонування дверей;
2. перевірка лакофарбового покриття;
3. перевірка кріплення замків дверей і т.д.;
4. змащування петель та інших рухомих елементів;
5. складання протоколу сервісного огляду.

Після огляду належить змінити або відремонтувати пошкоджені або відпрацьовані частини.

## 4.ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін складає 12 місяців з моменту продажу виробу. Виробник протягом дії гарантійного терміну приймає на себе зобов'язання безкоштовно усувати всі недоліки, які виникли з його вини. Виробник гарантує бездоганну роботу дверей за умови дотримання правил експлуатації.

## 5.ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Для правильної експлуатації дверей ми рекомендуємо дотримуватись наступних умов:

- 5.1 Не допускаються механічні ушкодження, отримані за неправильної експлуатації;
- 5.2 Не допускається самостійно вносити конструкційні зміни або заміну елементів чи оснащення (замків, ручок, дотягувачів) і т.д.;
- 5.3 Необхідно берегти поверхню від попадання лаку, клею, клейкої стрічки, цементної суміші, шпакатурки тощо. Видалення цих забруднень з поверхні потребує впливу агресивних хімічних сполучень, які негативно впливають на фарбовану поверхню.
- 5.4 Необхідно дотримуватись правил зберігання, транспортування або експлуатації виробу;
- 5.5 Забороняється установка виробу користувачем не відповідно до інструкції з монтажу;
- 5.6 Не допускається видалення або ушкодження інформаційної таблички виробу;
- 5.7 Користувач зобов'язаний додержуватись правил поточної Технічної Документації.
- 5.8 На вироби, які вивезені та установлені покупцем, гарантія не розповсюджується.
- 5.9 Необхідно встановити піддашок або тамбур, який перешкоджає контакту металевих дверей з атмосферними опадами і дії прямого сонячного проміння, а також холодного переходу для запобігання накопиченню конденсату з внутрішнього боку дверей.

Якщо не було обговорено та прописано в договорі з замовником умови експлуатації виробу (встановлення поблизу водоймищ, особливо солоних; встановлення не за призначенням (особливих категорій приміщень, внутрішні, зовнішні, соляні або кислотні пари і т.д.)), та привело до пошкодження виробу, виробник знімає з себе всі гарантійні зобов'язання.

Гарантія на фурнітуру та лакофарбові матеріали надається заводом-виробником даного виду продукції.

При виявленні несправності до закінчення гарантійного терміну, при дотриманні правил монтажу та експлуатації, треба звернутися за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1, тел./факс (061) 228-58-04.

Двері протипожежні ДПМ відповідають вимогам ДСТУ Б В.1.1-6-2011 «Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість», ДСТУ Б В.2.6-77:2009 п. 5.2.1 «Конструкція воріт», ДБН В.1.1-7:2016, п. 6.4 «Пожежна безпека об'єктів будівництва» та мають діючий сертифікат відповідності, виданий ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТОМЕТРОЛОГІЯ» 69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна 10, атестат про акредитацію «10231 від 07.10.2018, тел. (061) 221-05-18.

## 6.ПОЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ (приклад)

ДМП EI30-1 21-09 В2Л – ДСТУ Б В.2.6-77:2009, в якому:

ДМП - Двері металеві протипожежні;  
EI30 - клас вогнестійкості;  
1 - кількість полотен;  
21 - номінальні розміри по висоті, дм;  
09 - номінальні розміри по ширині, дм;  
В3 - позначення класу використання;  
Л - ліві двері.  
С - скло

## 7.ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДМП EI 30 - 1 2040 - 840 (20 - 08) \_ В3 Л – ДСТУ Б В.2.6-77:2009

Серійний номер: № 300 Колір (RAL) 7035

Сертифікат відповідності № UA.10231.00643-19 від 03.09.2019 року  
Сертифікат відповідності № UA.10231.00643-19 від 03.09.2019 року

EI-30-1   
EI-30-2

Пітмп ВТК:



Підпис ВТК:

Дата: 08.10.2020

М.П.

Дата монтажу:

## 8.КОМПЛЕКТАЦІЯ ДВЕРЕЙ

№	Найменування	Од. вим.	Кількість	
1	Полотно дверей	шт.	1	2
2	Дверна коробка	шт.	1	1
3	Замок ISEO 1-WEY або « »	шт.	1	1
4	Набір натискних ручок	Компл.	1	1
5	Циліндр 80мм з комплектом ключів	шт.	1	1
6	Термо-ущільнююча стрічка s=2,5мм; B=12мм.	Компл.	1	1
7	Ущільнююча стрічка	Компл.	1	1
8	Анкер	шт.	6	
9	Дотягувач RYOBI 9903 STD або	шт.	1	
10	Гвинти на натискну ручку	шт.	2	2
11	Гвинт на циліндр	шт.	1	1
12	Квадрат металевий для натискних ручок	шт.	1	1
13	Система «Антипаника» Tesa+штанга	Компл.	—	
14	Скло	Компл.	—	
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>