



УКРАЇНА

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

14.12.2023

№ 104-Д

Про посилення протипожежного захисту  
закладів освіти Святошинського району

На виконання Закону України «Про охорону праці», Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.09.2016 за № 1229/29359, у зв'язку з пожежею, яка сталася 14.12.2023 у підвальному приміщенні спеціалізованої школи імені Володимира Вернадського Святошинського району міста Києва, з метою вжиття заходів щодо попередження пожежної небезпеки й усунення недоліків, забезпечення безпечних умов навчання та праці, дотримання установленого протипожежного режиму всіма учасниками освітнього процесу

**НАКАЗУЮ:**

1. Директорам закладів освіти:

1.1. посилити контроль за станом пожежної безпеки в закладах освіти та у разі виявлення порушення протипожежного режиму і несправностей, внаслідок яких можливе виникнення пожежі, невідкладно вживати заходів щодо їх усунення;

1.2. організувати вивчення правил пожежної безпеки всіма категоріями працівників закладів освіти;

1.3. провести позаплановий інструктаж з пожежної безпеки з усіма категоріями працівників закладів освіти з обов'язковим записом у журналі відповідного зразка;

1.4. провести перевірки забезпечення приміщень закладів освіти необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, покажчиків та знаків безпеки, стану шляхів евакуації і запасних виходів, комплектацію пожежних щитів і пожежних кранів, наявності інструкцій з пожежної безпеки (за

005182

необхідністю опрацювати нові інструкції або переглянути та доповнити чинні), ужити невідкладних заходів щодо усунення виявлених недоліків;

1.5. зобов'язати відповідальних осіб організувати систематичне очищення горищ, підвальних приміщень та шляхів евакуації від захащення легкозаймистими та горючими речовинами і матеріалами;

1.6. заборонити експлуатацію:

1.6.1. тимчасових та несправних ділянок електромережі, використання нестандартних електрозапобіжників;

1.6.2. кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;

1.6.3. саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок, що пред'являються до переносних (пересувних) електропроводок.

1.7. утримувати в постійній готовності системи протипожежного захисту;

1.8. заборонити влаштування звалищ горючих відходів та своєчасно очищати території закладів освіти;

1.9. встановити суворий протипожежний режим (умови проведення вогневих робіт, порядок щоденного зберігання пожежонебезпечних та горючих матеріалів і речовин, порядок щоденного огляду і зачищення приміщень після закінчення роботи, порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного та іншого обладнання);

1.10. утримувати вільними дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, забезпечити справність пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння;

1.11. практично відпрацювати дії відповідно до планів евакуації на випадок виникнення пожеж для всього особового складу закладу освіти;

1.12. уживати відповідних заходів реагування на факти порушень чи невиконання учасниками освітнього процесу встановленого протипожежного режиму, вимог правил пожежної та техногенної безпеки;

1.13. поновити протипожежну наочну агітацію в інформаційно-тематичних куточках закладів освіти;

1.14. здійснювати інформаційно-профілактичні заходи щодо протипожежної безпеки серед учасників освітнього процесу.

2. Покласти персональну відповідальність на директорів закладів освіти за стан пожежної безпеки та виконання вимог чинного законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління Юрія ЗАЛОЗНОГО.

Начальник управління



Олексій СУКЕННІКОВ