

## ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

**Мета проведення закупівлі:** потреба у закупівлі Поточний ремонт вентиляційної системи приміщення укриття в Ліцеї «ЕКО» № 198 Святошинського району м. Києва за адресою: вул. Тулузи, 6, в м. Київ (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги з особливостями.

**Предмет закупівлі:** Поточний ремонт вентиляційної системи приміщення укриття в Ліцеї «ЕКО» № 198 Святошинського району м. Києва за адресою: вул. Тулузи, 6, в м. Київ (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Бюджет закупівлі становить:** 222204,00 грн. (двісті двадцять дві тисячі двісті чотири гривні 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт вентиляційної системи приміщення укриття в Ліцеї «ЕКО» № 198 Святошинського району м. Києва за адресою: вул. Тулузи, 6, в м. Київ (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт  $k=1,2$

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів до 0,05 т	шт	2	
2	Демонтаж калориферів масою до 0,125 т	шт	1	
3	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	25	
4	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,01 до 0,2 т	шт	2	
5	Вентилятор Вентс тт200 Стайлент	шт	2	
6	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	
7	Клапан зворотній 200	шт	2	
8	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
9	Нагрівач каналний НК 200	шт	1	
10	Установлення фільтрів	м2	0,02	

11	Фільтр ФБК 200	шт	1
12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	18
13	Анемостат металевий 125	шт	16
14	Зовнішня решітка металева	шт	2
15	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	25
16	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200x200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	2
17	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200x200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	2
18	Кріплення та розхідні матеріали	компл	1

Пуско-налагоджувальні роботи на систему вентиляції

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	
2	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2	
3	Регульовально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	2	

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (пакетне сканування).