

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: закупівля послуги **Поточний ремонт інженерних мереж/прокладання кабелю та заміна щитків, у будівлі Київської гімназії східних мов №1 за адресою: вулиця Львівська, 25 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)** дозволить здійснювати захист всіх учасників освітнього процесу. Необхідність проведення даного виду робіт зумовлена потребою ефективного використання вказаного приміщення для потреб захисту учасників освітнього процесу та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі навчального закладу.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями

Предмет закупівлі: Поточний ремонт інженерних мереж/прокладання кабелю та заміна щитків, у будівлі Київської гімназії східних мов №1 за адресою: вулиця Львівська, 25 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 868668,00 грн. (вісімсот шістьдесят вісім тисяч шістьсот шістьдесят вісім гривень 00 копійок). Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик, проведення поточного ремонту згідно, технічних вимог, та обсягу надання послуг, який наведено нижче.

Інформація

про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт інженерних мереж/прокладання кабелю та заміна щитків, у будівлі Київської гімназії східних мов №1 за адресою: вулиця Львівська, 25 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).

Умови виконання робіт: Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Інші ремонтно-будівельні роботи. до норм витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин та механізмів, часу експлуатації будівельних машин та механізмів для урахування впливу умов виконання робіт. Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються к=1,2; монтажних к= 1,15

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Пробивання ніш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних стінах вручну (750 x350x 120 мм)	м2	2,1	

2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	8	
3	Корпус щита металевого на 48 модулів, врізний	шт	8	
4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
5	Щит корпус металевий 700*500*250мм	шт	1	
6	Установлення реле напруги струм до 100 А	шт	24	
7	Реле напруги ЗУБР 40 А	шт	24	
8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	288	
9	Вимикач автоматичний 1р 10А	шт	96	
10	Вимикач автоматичний 1р 16А	шт	96	
11	Вимикач автоматичний 1р 20А	шт	96	
12	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	16	
13	Вимикач автоматичний С 50 3р	шт	8	
14	Вимикач автоматичний С 63А 3р	шт	8	
15	Шина "0"	шт	8	
16	Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	м	10	
17	Шина з'єднувальна РІN, 3ф, 63 А,	м	10	
18	Монтаж DIN-рейки	м	1	
19	Din-рейка оцинкована	м	1	
20	Установлення розподільних клем	шт	2	
21	Клема розподільна силова 125 А	шт	2	
22	Провід, що прокладається по конструкціях, переріз до 16 мм ²	м	109	
1	2	3	4	5
23	Провід ПВ 3 переріз 6 мм	м п	64,89	
24	Провід ПВ3 переріз 10 мм ²	мп	47,38	
25	Прокладання гофрованих ПВХ труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	3	
26	ПВХ Труба гофрована діаметр 40 мм	м	3,03	
27	Скоби двосторонні металеві 40	шт	6	
28	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	3	
29	Затягування наступного проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	9	
30	Провід ПВ3 переріз 25 мм	мп	12,24	
31	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм ²	шт	5	
32	Наконечник мідний луджений 25 мм	шт	5	
33	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	40	
34	Прокладання лотків	м	60	
35	Лоток металевий перфорований розмірами 50x100 з кришкою	м	60	
36	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм ² у лотках	м	240	

37	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм ²	м	20
38	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	255
39	Кабель силовий ВВГнгд перерізом 4х16	м	525,3
40	Дюбель монтажний 6х40 мм, (сталевий негорючий)	шт	44
41	Дюбель монтажний 120х100 мм, (сталевий негорючий)	шт	30
42	Стяжки пластикові 200 мм	шт	160
43	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (діам. 60 мм, глибина 400 мм)	шт	8
44	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	8
45	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8
46	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 500 мм)	шт	8
47	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до діам.40 мм)	шт	8
48	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	м	40
49	Штукатурка цементна SILTEK	кг	345,6
50	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м ²	4,8
51	Шпаклівка сатенгіпс	кг	4,8
52	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	4,8
53	Комплект монтажний кріплень	шт	5

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходитися в одному файлі (пакетне сканування).

Кошторисні документи, повинні бути складені з урахуванням вимог законодавства України, ДСТУ, КНУ «Настанови з визначення вартості будівництва» тощо.

Учасник до ціни тендерної пропозиції повинен включити придбання матеріалу, який передбачений згідно технічних вимог.