

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі послуги Послуги із встановлення фільтрувального обладнання для знезараження води та системи пом'якшення у харчоблоці Спеціалізованої школи №185 ім. Володимира Вернадського за адресою вул. Серпова, 20/6, Святошинського р-ну, м. Києва (ДК 021:2015 - 65120000-0 Експлуатація водоочищувальних станцій)

зумовлена необхідністю збереження життя і здоров'я усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання санітарних норм та забезпечення належного функціонування закладів освіти Святошинського району міста Києва.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями (повторно)

Предмет закупівлі: Послуги із встановлення фільтрувального обладнання для знезараження води та системи пом'якшення у харчоблоці Спеціалізованої школи №185 ім. Володимира Вернадського за адресою вул. Серпова, 20/6, Святошинського р-ну, м. Києва (ДК 021:2015 - 65120000-0 Експлуатація водоочищувальних станцій)

Ідентифікатор закупівлі:

Бюджет закупівлі становить: 150000,00 грн. (сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок). Орієнтовна вартість сформована відповідно до цінових пропозицій наданих учасниками та з урахуванням технічних характеристик надання послуги

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ)

ПРОЄКТ ТЕХНІЧОЇ СПЕЦИФІКАЦІЇ

на встановлення фільтрувального обладнання для знезараження води та системи пом'якшення у харчоблоці Спеціалізованої школи №185 ім. Володимира Вернадського за адресою вул. Серпова, 20/6, Святошинського р-ну, м. Києва

ТИП фільтрувальної системи - «ВКМ-500У»

При встановленні фільтрувальної систем доочищення і знезараження питної води в харчоблоці типу «ВКМ-500У» необхідно здійснити:

1. Встановлення балону фільтрувальної системи з засипкою сорбенту - активоване вугілля, по кількості згідно до «Технічних умов» на зазначений фільтр — 1 од.
2. Монтаж фільтра очистки води — 1 од.

3. Встановлення відповідної бактерицидної ультрафіолетової знезаражуючої лампи у зборі по кількості, якості і потужності згідно «Технічних умов» на зазначений фільтр – 1 од.
4. Встановлення фільтрів механічної очистки картриджного типу «BB20» з попередньою промивкою та дезінфекцією внутрішньої поверхні їх корпусів – 1 од.
5. Встановлення клапана-контролера фільтрувальної системи – 1 од.
6. Встановлення балону системи пом'якшення та солевого баку.
7. Монтаж системи пом'якшення води з комплексу з системою фільтрації - 1 од.
8. Встановлення автоматичного клапана управління для системи пом'якшення води – 1 од.
9. Встановлення шлангів армованих для системи дистанційної подачі води - 2 шт.
10. Засипка необхідної кількості таблетованої солі в бак для приготування іонообмінного розчину – 1 од (50 кг).
11. Встановлення редуктора тиску з манометром – 1 од.
12. Встановлення крану роздаткового – 1 од.
13. Встановлення лічильника холодної води- 1од.
14. Встановлення трубопроводів для ефективної роботи системи із встановленням розриву потоку для зливу води в каналізацію.
15. Регулювання робочого тиску води - 1 од.
16. Промивку сорбенту - активованого вугілля – 1 од.
17. Дезінфекція блоків та складових частин фільтрувальної системи – 1 од.
18. Дезінфекцію внутрішньої поверхні корпусу фільтра фільтрувальної системи (1од.) та системи пом'якшення води (1 од.) перед засипкою сорбенту та іонообмінного матеріалу.
19. Промивка з дезінфекцією бактерицидного блоку ультрафіолетового знезараження води та його корпусу спеціальним засобом – 1 од
20. Перевірку надійності підключення заземлення бактерицидного блоку ультрафіолетового знезараження води - 1од.
21. Діагностика та програмування клапана-контролера фільтрувальної системи (1од.)
22. Діагностика та програмування клапана-контролера системи пом'якшення води (1 од).
23. Налаштування санітарно-гігієнічної роботи системи дистанційної подачі води безпосередньо до ємності для приготування їжі чи напоїв з неї – 1 од.
24. Забезпечення герметичності всіх з'єднань трубопроводу з встановленням відповідних прокладок, регулювання «розриву потоку» та ефективності зливу води в каналізацію - 1 од.
25. Комплексну перевірку роботи фільтрувальної системи – 1 од.

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Учасник в складі пропозиції надає наступні документи:

1. Копію діючого висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на сорбент – вугілля активоване.
2. Копію діючого висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на сіль таблетовану.

3. Копію діючого висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, або сертифікату, або декларацію про відповідність на лампу спеціального призначення (бактерицидну ультрафіолетову лампу знезараження води).
4. Копію діючого висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фільтри для очищення води та складові частини до них.
5. Копію діючого висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на блок ультрафіолетового знезараження питної води УФ-15.
6. «Інструкцію з правил експлуатації сучасної фільтрувальної системи «ВКМ-500У» для харчоблоків з обладнанням для пом'якшення води».
7. Інструкцію з обробки обладнання та фільтруючих матеріалів реагентом, затверджену керівником підприємства та розробником цього реагенту.
8. Паспорт та правила по експлуатації на блок ультрафіолетового знезараження води «УФ-15», та на пульт управління бактерицидного блоку УФ-15.
9. Паспорт та правила по експлуатації на запобіжний блок автоматичного відключення електроживлення ультрафіолетової лампи фільтрувальної системи.
10. Копії медичних книжок спеціалістів, які будуть задіяні у наданні послуг.
11. Копію діючого на момент подачі пропозиції «Технологічного регламенту на встановлення та обслуговування фільтрувальних систем, питних фонтанчиків та установок видачі питної води» на який є висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та затверджений Держпродспоживслужбою України.
12. Нотаріально завірений Сертифікат відповідності ДП «Укрметртестстандарт» на фільтрувальну систему – водоочисник компактний «ВКМ-500У».
13. Нотаріально завірнену Декларацію про відповідність ДП «Укрметртестстандарт» на фільтрувальну систему – водоочисник компактний «ВКМ-500У».
14. Копію нотаріально завіреного Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на «Технологічний регламент на встановлення та обслуговування фільтрувальних систем, питних фонтанчиків та установок видачі питної води» затверджений Держпродспоживслужбою України.

Виконавець при укладанні договору надає:

1. Інструкцію з правил експлуатації сучасної фільтрувальної системи «ВКМ-500У» .
2. Нотаріально завірнену копію «Сертифікату відповідності» ДП «Укрметртестстандарт» на фільтрувальну систему – водоочисник компактний «ВКМ-500У» або еквівалент та «Декларацію про відповідність» ДП «Укрметртестстандарт» на фільтрувальну систему – водоочисник компактний «ВКМ-500У» .

Дислокація

№	Заклад освіти	Адреса	Кількість од.
1.	Спеціалізована школа №185 ім. Володимира Вернадського	вул. Серпова, 20/6	1