

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: Придбання товару (систем енергозбереження) зумовлена потребою для забезпечення безперебійного освітнього процесу закладів освіти Святошинського району.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі : «КОД ДК 021:2015 - 31150000-2 «БАЛАСТИ ДЛЯ РОЗРЯДНИХ ЛАМП ЧИ ТРУБОК» (СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ)»

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-11-14-014706-a

Бюджет закупівлі становить: 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок). Очікувальна вартість закупівлі розрахована відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами, що наведено в Додатку 1 до даного обґрунтування та відповідно до переданих бюджетних призначень від головного розпорядника бюджетних коштів – секретаріату Київської міської ради.

- Система безперебійного живлення ТИП 1 – **25 комплектів** (згідно Таблиці 1);
- Система безперебійного живлення ТИП 2 – **14 комплектів** (згідно Таблиці 2);
- Система безперебійного живлення ТИП 3 – **13 комплектів** (згідно Таблиці 3);
- Система безперебійного живлення ТИП 4 – **6 комплектів** (згідно Таблиці 4);

Таблиця 1

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОГО КОМПЛЕКТУ СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ ТИП 1:

№ п/п	Найменування технічних характеристик Товару, що вимагаються замовником	Показники технічних характеристик Товару, що вимагаються замовником	Показники технічних характеристик Товару, що пропонуються учасником (Ця колонка повністю повторює пункти однойменних граф колонки 3 цієї Таблиці та учасник зазначає конкретні характеристики, величини, значення, показники запропонованого Товару, що мають відповідати (або бути кращими), встановленим Замовником)
1	2	3	4
Система безперебійного живлення (інвертор + 2 акумуляторні батареї)*			
Марка та модель системи безперебійного живлення:			Зазначається учасником
Виробник системи безперебійного живлення:			Зазначається учасником
Загальні характеристики інвертора			
Марка та модель інвертора*:			Зазначається учасником
1	Кількість інверторів у одному комплекті, шт.	1	Зазначається учасником
2	Потужність номінальна, Вт	не менше ніж 12 000	Зазначається учасником
3	Потужність пікова, Вт	не менше ніж 24 000	Зазначається учасником
4	Номінальна вихідна напруга, В	не менше ніж 400	Зазначається учасником
5	Кількість фаз	3	Зазначається учасником
6	Номінальна частота змінного струму, Гц	50/60	Зазначається учасником
7	Форма вихідного сигналу	чиста синусоїда	Зазначається учасником
8	Підтримка типів акумуляторних батарей	LiFePO4	Зазначається учасником
9	Номінальна напруга акумуляторної батареї, В	48	Зазначається учасником
10	Максимальний струм заряду акумуляторної батареї (мережа), А	не менше ніж 120	Зазначається учасником
11	Максимальний струм заряду акумуляторної батареї (PV), А	не менше ніж 260	Зазначається учасником

12	Час перемикання на акумуляторну батарею, мс	не більше ніж 10	Зазначається учасником
13	Наявність МРРТ трекеру	має бути наявний	Зазначається учасником
14	Кількість МРРТ трекерів, шт.	не менше ніж 2	Зазначається учасником
15	Максимальна потужність фотоелектричного масиву, Вт	не менше ніж 9000 + 9000	Зазначається учасником
16	Максимальний вхідний струм, А	не менше ніж 22/22	Зазначається учасником
17	Максимальна напруга в розімкнутому стані фотоелектричного масиву, В	не менше ніж 800	Зазначається учасником
18	Робоча напруга МРРТ, В	в діапазоні не меншому ніж 200 до 650	Зазначається учасником
19	Ступінь захисту	не нижче ніж IP20	Зазначається учасником
20	Вбудовані інтерфейси	щонайменше RS485 / CAN / USB	Зазначається учасником
21	Дата-логер (модем моніторингу) з вбудованим Wi-Fi	забезпечує збереження даних протягом 12 годин при відсутності каналу зв'язку і передачу цих даних на сервер при відновленні зв'язку	Зазначається учасником
22	Тип встановлення	настінний	Зазначається учасником
23	Гарантія	не менше ніж 12 місяців	Зазначається учасником
Загальні характеристики акумуляторної батареї			
Марка та модель акумуляторної батареї*:			Зазначається учасником
24	Кількість акумуляторних батарей у одному комплекті, шт.	2	Зазначається учасником
25	Тип акумуляторної батареї	LiFePO4	Зазначається учасником
26	Напруга однієї акумуляторної батареї, В	не менше ніж 51,2	Зазначається учасником
27	Ємність однієї акумуляторної батареї, А*год	не менше ніж 200	Зазначається учасником
28	Потужність однієї акумуляторної батареї, Вт*год	не менше ніж 10240	Зазначається учасником
29	Максимальний струм безперервного розрядження, А	не менше ніж 100	Зазначається учасником
30	Максимальний струм безперервного заряджання, А	не менше ніж 100	Зазначається учасником
31	Кількість циклів перезаряду	не менше ніж 6000 (при 80% DoD)	Зазначається учасником
32	Функції захисту	від перенапруги, від заниженої напруги, від перенавантаження по струму, від високої температури, від низької температури, від короткого замикання	Зазначається учасником
33	Робоча температура при заряджанні, °С	в діапазоні не меншому ніж від 0 до +45	Зазначається учасником
34	Робоча температура при розряджанні, °С	в діапазоні не меншому ніж від -20 до +55	Зазначається учасником
35	Наявність дисплею відображення стану акумуляторної батареї	має бути наявний	Зазначається учасником
36	Габаритні розміри однієї акумуляторної батареї, мм	800x550x145 (±5)	Зазначається учасником
37	Гарантія	не менше ніж 12 місяців	Зазначається учасником
Додаткове обладнання в комплекті постачання			
38	Щит захисту інвертора	корпус щита на 24 модуля – 1 шт., обмежувач імпульсної перенапруги УЗІП, 3Р+N – 1 шт., автоматичний вимикач 3П 32А – 2 шт., перемикач навантажень 1-0-2 3П 32А-40А – 1 шт., кабель ПВС 5х6 – 25 м, кабельканал 60х40 – 12 м, монтажні матеріали (гільзи, кінцевики, ізоляційні матеріали) – 1 компл.	Зазначається учасником
39	Щит захисту акумуляторної батареї	корпус тримач-роз'єднувач на 250А не менше ніж 2 полюси – 1 шт., запобіжник 250А – 2 шт., кабель ПВ3 25 – 4 м, кабель ПВ3 70 – 3 м, кабельканал 60х40 – 4 м, монтажні матеріали (гільзи, кінцевики, ізоляційні матеріали) – 1 компл.	Зазначається учасником

Таблиця 2

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОГО КОМПЛЕКТУ СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ ТИП 2:

№ п/п	Найменування технічних характеристик Товару, що вимагаються замовником	Показники технічних характеристик Товару, що вимагаються замовником	Показники технічних характеристик Товару, що пропонуються учасником
-------	--	---	---

		ком	(Ця колонка повністю повторює пункти однойменних граф колонки 3 цієї Таблиці та учасник зазначає конкретні характеристики, величини, значення, показники запропонованого Товару, що мають відповідати (або бути кращими), встановленим Замовником)
1	2	3	4
Система безперебійного живлення (інвертор + 2 акумуляторні батареї)*			
Марка та модель системи безперебійного живлення:			Зазначається учасником
Виробник системи безперебійного живлення:			Зазначається учасником
Загальні характеристики інвертора			
Марка та модель інвертора*:			Зазначається учасником
1	Кількість інверторів у одному комплекті, шт.	1	Зазначається учасником
2	Потужність номінальна, Вт	не менше ніж 10 000	Зазначається учасником
3	Потужність пікова, Вт	не менше ніж 20 000	Зазначається учасником
4	Номінальна вихідна напруга, В	не менше ніж 230	Зазначається учасником
5	Кількість фаз	1	Зазначається учасником
6	Номінальна частота змінного струму, Гц	50/60	Зазначається учасником
7	Форма вихідного сигналу	чиста синусоїда	Зазначається учасником
8	Підтримка типів акумуляторних батарей	LiFePO4	Зазначається учасником
9	Номінальна напруга акумуляторної батареї, В	48	Зазначається учасником
10	Максимальний струм заряду акумуляторної батареї (мережа), А	не менше ніж 120	Зазначається учасником
11	Максимальний струм заряду акумуляторної батареї (PV), А	не менше ніж 220	Зазначається учасником
12	Час перемикання на акумуляторну батарею, мс	не більше ніж 10	Зазначається учасником
13	Наявність МРРТ трекеру	має бути наявний	Зазначається учасником
14	Кількість МРРТ трекерів, шт.	не менше ніж 2	Зазначається учасником
15	Максимальна потужність фотоелектричного масиву, Вт	не менше ніж 5500 + 5500	Зазначається учасником
16	Максимальний вхідний струм, А	не менше ніж 22/22	Зазначається учасником
17	Максимальна напруга в розімкнутому стані фотоелектричного масиву, В	не менше ніж 500	Зазначається учасником
18	Робоча напруга МРРТ, В	в діапазоні не меншому ніж 125 до 425	Зазначається учасником
19	Ступінь захисту	не нижче ніж IP65	Зазначається учасником
20	Вбудовані інтерфейси	щонайменше RS485 / CAN / USB	Зазначається учасником
21	Дата-логгер (модем моніторингу) з вбудованим Wi-Fi	забезпечує збереження даних протягом 12 годин при відсутності каналу зв'язку і передачу цих даних на сервер при відновленні зв'язку	Зазначається учасником
22	Тип встановлення	настінний	Зазначається учасником
23	Гарантія	не менше ніж 12 місяців	Зазначається учасником
Загальні характеристики акумуляторної батареї			
Марка та модель акумуляторної батареї*:			Зазначається учасником
24	Кількість акумуляторних батарей у одному комплекті, шт.	2	Зазначається учасником
25	Тип акумуляторної батареї	LiFePO4	Зазначається учасником
26	Напруга однієї акумуляторної батареї, В	не менше ніж 51,2	Зазначається учасником
27	Ємність однієї акумуляторної батареї, А*год	не менше ніж 200	Зазначається учасником
28	Потужність однієї акумуляторної батареї, Вт*год	не менше ніж 10240	Зазначається учасником
29	Максимальний струм безперервного розрядження, А	не менше ніж 100	Зазначається учасником
30	Максимальний струм безперервного заряджання, А	не менше ніж 100	Зазначається учасником
31	Кількість циклів перезаряду	не менше ніж 6000 (при 80% DoD)	Зазначається учасником
32	Функції захисту	від перенапруги, від заниженої напруги, від перенавантаження по струму, від високої температури, від низької температури, від короткого замикання	Зазначається учасником
33	Робоча температура при заряджанні, °С	в діапазоні не меншому ніж від 0 до +45	Зазначається учасником
34	Робоча температура при розряджанні, °С	в діапазоні не меншому ніж від -20 до +55	Зазначається учасником
35	Наявність дисплею відображення стану акумуляторної батареї	має бути наявний	Зазначається учасником
36	Габаритні розміри однієї акумуляторної бата-	800x550x145 (±5)	Зазначається учасником

	реї, мм		
37	Гарантія	не менше ніж 12 місяців	Зазначається учасником
Додаткове обладнання в комплекті постачання			
38	Щит захисту інвертора	корпус щита на 18 модулів – 1 шт., обмежувач імпульсної перенапруги УЗІП, Р+N – 1 шт., автоматичний вимикач 1П 63А – 2 шт., перемикач навантажень 1-0-2 1П 63А – 1 шт., кабель ПВС 5х10 – 15 м, кабельканал 60х40 – 14 м, монтажні матеріали (гільзи, кінцевики, ізоляційні матеріали) – 1 компл.	Зазначається учасником
39	Щит захисту акумуляторної батареї	корпус тримач-роз'єднувач на 250А не менше ніж 2 полюси – 1 шт., запобіжник 250А – 2 шт., кабель ПВЗ 25 – 4 м, кабель ПВЗ 70 – 3 м, кабельканал 60х40 – 4 м, монтажні матеріали (гільзи, кінцевики, ізоляційні матеріали) – 1 компл.	Зазначається учасником

Таблиця 3

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОГО КОМПЛЕКТУ СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ ТИП 3:

№ п/п	Найменування технічних характеристик Товару, що вимагаються замовником	Показники технічних характеристик Товару, що вимагаються замовником	Показники технічних характеристик Товару, що пропонуються учасником (Ця колонка повністю повторює пункти однойменних граф колонки 3 цієї Таблиці та учасник зазначає конкретні характеристики, величини, значення, показники запропонованого Товару, що мають відповідати (або бути кращими), встановленим Замовником)
1	2	3	4
Система безперебійного живлення (інвертор + 2 акумуляторні батареї)*			
Марка та модель системи безперебійного живлення:			Зазначається учасником
Виробник системи безперебійного живлення:			Зазначається учасником
Загальні характеристики інвертора			
Марка та модель інвертора*:			Зазначається учасником
1	Кількість інверторів у одному комплекті, шт.	1	Зазначається учасником
2	Потужність номінальна, Вт	не менше ніж 8 800	Зазначається учасником
3	Потужність пікова, Вт	не менше ніж 17 600	Зазначається учасником
4	Номінальна вихідна напруга, В	не менше ніж 230	Зазначається учасником
5	Кількість фаз	1	Зазначається учасником
6	Номінальна частота змінного струму, Гц	50/60	Зазначається учасником
7	Форма вихідного сигналу	чиста синусоїда	Зазначається учасником
8	Підтримка типів акумуляторних батарей	LiFePO4	Зазначається учасником
9	Номінальна напруга акумуляторної батареї, В	48	Зазначається учасником
10	Максимальний струм заряду акумуляторної батареї (мережа), А	не менше ніж 120	Зазначається учасником
11	Максимальний струм заряду акумуляторної батареї (PV), А	не менше ніж 180	Зазначається учасником
12	Час перемикання на акумуляторну батарею, мс	не більше ніж 10	Зазначається учасником
13	Наявність МРРТ трекеру	має бути наявний	Зазначається учасником
14	Кількість МРРТ трекерів, шт.	не менше ніж 2	Зазначається учасником
15	Максимальна потужність фотоелектричного масиву, Вт	не менше ніж 5500 + 5500	Зазначається учасником
16	Максимальний вхідний струм, А	не менше ніж 22/22	Зазначається учасником
17	Максимальна напруга в розімкненому стані фотоелектричного масиву, В	не менше ніж 500	Зазначається учасником
18	Робоча напруга МРРТ, В	в діапазоні не меншому ніж 125 до 425	Зазначається учасником
19	Ступінь захисту	не нижче ніж IP65	Зазначається учасником
20	Вбудовані інтерфейси	щонайменше RS485 / CAN / USB	Зазначається учасником
21	Дата-логер (модем моніторингу) з вбудованим Wi-Fi	забезпечує збереження даних протягом 12 годин при відсутності каналу зв'язку і передачу цих даних на сервер при відновленні зв'язку	Зазначається учасником
22	Тип встановлення	настінний	Зазначається учасником

23	Гарантія	не менше ніж 12 місяців	Зазначається учасником
Загальні характеристики акумуляторної батареї			
Марка та модель акумуляторної батареї*:			Зазначається учасником
24	Кількість акумуляторних батарей у одному комплекті, шт.	2	Зазначається учасником
25	Тип акумуляторної батареї	LiFePO4	Зазначається учасником
26	Напруга однієї акумуляторної батареї, В	не менше ніж 51,2	Зазначається учасником
27	Ємність однієї акумуляторної батареї, А*год	не менше ніж 200	Зазначається учасником
28	Потужність однієї акумуляторної батареї, Вт*год	не менше ніж 10240	Зазначається учасником
29	Максимальний струм безперервного розрядження, А	не менше ніж 100	Зазначається учасником
30	Максимальний струм безперервного заряджання, А	не менше ніж 100	Зазначається учасником
31	Кількість циклів перезаряду	не менше ніж 6000 (при 80% DoD)	Зазначається учасником
32	Функції захисту	від перенапруги, від заниженої напруги, від перенавантаження по струму, від високої температури, від низької температури, від короткого замикання	Зазначається учасником
33	Робоча температура при заряджанні, °С	в діапазоні не меншому ніж від 0 до +45	Зазначається учасником
34	Робоча температура при розряджанні, °С	в діапазоні не меншому ніж від -20 до +55	Зазначається учасником
35	Наявність дисплею відображення стану акумуляторної батареї	має бути наявний	Зазначається учасником
36	Габаритні розміри однієї акумуляторної батареї, мм	800x550x145 (±5)	Зазначається учасником
37	Гарантія	не менше ніж 12 місяців	Зазначається учасником
Додаткове обладнання в комплекті постачання			
38	Щит захисту інвертора	корпус щита на 18 модулів – 1 шт., обмежувач імпульсної перенапруги УЗІП, Р+N – 1 шт., автоматичний вимикач 1П 40А – 2 шт., перемикач навантажень 1-0-2 1П 40А – 1 шт., кабель ПВС 5x10 – 15 м, кабельканал 60x40 – 14 м, монтажні матеріали (гільзи, кінцевики, ізоляційні матеріали) – 1 компл.	Зазначається учасником
39	Щит захисту акумуляторної батареї	корпус тримач-роз'єднувач на 250А не менше ніж 2 полюси – 1 шт., запобіжник 250А – 2 шт., кабель ПВЗ 25 – 4 м, кабель ПВЗ 70 – 3 м, кабельканал 60x40 – 4 м, монтажні матеріали (гільзи, кінцевики, ізоляційні матеріали) – 1 компл.	Зазначається учасником

Таблиця 4

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОГО КОМПЛЕКТУ СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ ТИП 4:

№ п/п	Найменування технічних характеристик Товару, що вимагаються замовником	Показники технічних характеристик Товару, що вимагаються замовником	Показники технічних характеристик Товару, що пропонуються учасником (Ця колонка повністю повторює пункти однойменних граф колонки 3 цієї Таблиці та учасник зазначає конкретні характеристики, величини, значення, показники запропонованого Товару, що мають відповідати (або бути кращими), встановленим Замовником)
1	2	3	4
Система безперебійного живлення (інвертор + 3 акумуляторні батареї)*			
Марка та модель системи безперебійного живлення:			Зазначається учасником
Виробник системи безперебійного живлення:			Зазначається учасником
Загальні характеристики інвертора			
Марка та модель інвертора*:			Зазначається учасником
1	Кількість інверторів у одному комплекті, шт.	1	Зазначається учасником
2	Потужність номінальна, Вт	не менше ніж 6 000	Зазначається учасником
3	Потужність пікова, Вт	не менше ніж 12 000	Зазначається учасником
4	Номінальна вихідна напруга, В	не менше ніж 230	Зазначається учасником

5	Кількість фаз	1	Зазначається учасником
6	Номинальна частота змінного струму, Гц	50/60	Зазначається учасником
7	Форма вихідного сигналу	чиста синусоїда	Зазначається учасником
8	Підтримка типів акумуляторних батарей	LiFePO4	Зазначається учасником
9	Номинальна напруга акумуляторної батареї, В	48	Зазначається учасником
10	Максимальний струм заряду акумуляторної батареї (мережа), А	не менше ніж 60	Зазначається учасником
11	Максимальний струм заряду акумуляторної батареї (PV), А	не менше ніж 100	Зазначається учасником
12	Час перемикання на акумуляторну батарею, мс	не більше ніж 10	Зазначається учасником
13	Наявність MPPT трекеру	має бути наявний	Зазначається учасником
14	Кількість MPPT трекерів, шт.	не менше ніж 2	Зазначається учасником
15	Максимальна потужність фотоелектричного масиву, Вт	не менше ніж 4500 + 4500	Зазначається учасником
16	Максимальний вхідний струм, А	не менше ніж 16/16	Зазначається учасником
17	Максимальна напруга в розімкнутому стані фотоелектричного масиву, В	не менше ніж 500	Зазначається учасником
18	Робоча напруга MPPT, В	в діапазоні не меншому ніж 120 до 450	Зазначається учасником
19	Ступінь захисту	не нижче ніж IP65	Зазначається учасником
20	Вбудовані інтерфейси	щонайменше RS485 / CAN / USB	Зазначається учасником
21	Дата-логгер (модем моніторингу) з вбудованим Wi-Fi	забезпечує збереження даних протягом 12 годин при відсутності каналу зв'язку і передачу цих даних на сервер при відновленні зв'язку	Зазначається учасником
22	Тип встановлення	настінний	Зазначається учасником
23	Гарантія	не менше ніж 12 місяців	Зазначається учасником
Загальні характеристики акумуляторної батареї			
Марка та модель акумуляторної батареї*:			Зазначається учасником
24	Кількість акумуляторних батарей у одному комплекті, шт.	3	Зазначається учасником
25	Тип акумуляторної батареї	LiFePO4	Зазначається учасником
26	Напруга однієї акумуляторної батареї, В	не менше ніж 51,2	Зазначається учасником
27	Ємність однієї акумуляторної батареї, А*год	не менше ніж 100	Зазначається учасником
28	Потужність однієї акумуляторної батареї, Вт*год	не менше ніж 5120	Зазначається учасником
29	Максимальний струм безперервного розрядження, А	не менше ніж 100	Зазначається учасником
30	Максимальний струм безперервного заряджання, А	не менше ніж 100	Зазначається учасником
31	Кількість циклів перезаряду	не менше ніж 6000 (при 80% DoD)	Зазначається учасником
32	Функції захисту	від перенапруги, від заниженої напруги, від перенавантаження по струму, від високої температури, від низької температури, від короткого замикання	Зазначається учасником
33	Робоча температура при заряджанні, °С	в діапазоні не меншому ніж від 0 до +45	Зазначається учасником
34	Робоча температура при розряджанні, °С	в діапазоні не меншому ніж від -20 до +55	Зазначається учасником
35	Наявність дисплею відображення стану акумуляторної батареї	має бути наявний	Зазначається учасником
36	Габаритні розміри однієї акумуляторної батареї, мм	615x420x145 (±5)	Зазначається учасником
37	Гарантія	не менше ніж 12 місяців	Зазначається учасником
Додаткове обладнання в комплекті постачання			
38	Щит захисту інвертора	корпус щита на 18 модулів – 1 шт., обмежувач імпульсної перенапруги УЗІП, Р+N – 1 шт., автоматичний вимикач ІП 32А – 2 шт., перемикач навантажень 1-0-2 ІП 32А – 1 шт., кабель ПВС 5х6 – 10 м, кабельканал 60х40 – 14 м, монтажні матеріали (гільзи, кінцевики, ізоляційні матеріали) – 1 компл.	Зазначається учасником
39	Щит захисту акумуляторної батареї	корпус тримач-роз'єднувач на 160А не менше ніж 2 полюси – 1 шт., запобіжник 160А – 2 шт., кабель ПВЗ 25 – 10 м, кабельканал 60х40 – 4 м, монтажні матеріали (гільзи, кінцевики, ізоляцій-	Зазначається учасником

Учасник у складі тендерної пропозиції надає документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником:

- лист від виробника (його регіонального представництва або структурного підрозділу) або від його офіційного постачальника (дистриб'ютора) в Україні, запропонованих учасником систем безперебійного живлення, в якому міститься найменування та кількість таких систем, підтвердження гарантійних зобов'язань на товар, унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, у форматі UA-XXXX-XX-XX-XXXXXX-X , а також найменування замовника та учасника процедури закупівлі. У разі надання такого листа від офіційного постачальника (дистриб'ютора) в Україні, учасник у складі пропозиції надає документальне підтвердження від виробника (його регіонального представництва або структурного підрозділу) статусу такого офіційного постачальника (дистриб'ютора) в Україні;
- дійсну, на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій, декларацію про відповідність запропонованих систем безперебійного живлення вимогам «Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання», затвердженого Постановою КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1067, вимогам «Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання», затвердженого Постановою КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1077;
- дійсний, на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій, сертифікат відповідності запропонованих систем безперебійного живлення вимогам: ДСТУ EN 62368-1:2017 (EN 62368-1:2014, AC:2015-05, AC:2015-02, AC:2015-11, AC:2017, A11:2017, IDT; IEC 62368-1:2014, MOD; Cor1:2014, Cor2:2015, IDT); ДСТУ EN 55032:2017 (EN 55032:2015, IDT); ДСТУ EN 55024:2017 (EN 55024:2010; EN 55024:2010/A1:2015, IDT); ДСТУ EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT), що виданий органом з сертифікації;
- дійсний, на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій, сертифікат відповідності системи управління якістю виробника, продукція якого пропонується учасником, стосовно виробництва такого товару вимогам ISO 9001:2015 або ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з сертифікації;
- дійсний, на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій, сертифікат відповідності системи екологічного управління виробника, продукція якого пропонується учасником, стосовно виробництва такого товару вимогам ISO 14001:2015 або ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT), виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з сертифікації;
- дійсний, на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій, сертифікат відповідності системи керування інформаційною безпекою виробника, продукція якого пропонується учасником, стосовно виробництва такого товару вимогам ISO/IEC 27001:2022 або ДСТУ ISO/IEC 27001:2023 (ISO/IEC 27001:2022, IDT), виданого органом з сертифікації;
- ліцензію щодо провадження учасником виду господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками за переліком робіт 2.01.00 «Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання» (зокрема 2.01.06 – електропостачання і електроосвітлення), що видана уповноваженим державним органом;
- гарантійний лист про те, що учасник має можливість забезпечити для замовника моніторинг та диспетчеризацію всіх систем безперебійного живлення у єдиному інформаційному ресурсі, що має знаходитись в доменній зоні «.ua». Даний гарантійний лист повинен містити веб-посилання на такий інформаційний ресурс з можливістю тестового доступу замовника до системи моніторингу, для ознайомлення з нею.