

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

Мета проведення закупівлі: потреба у закупівлі **Поточний ремонт вентиляційної системи у Ліцеї № 196 Святошинського районуміста Києва, вул. Зодчих,22 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальнібудівельні роботи) ДОДАТКОВІ РОБОТИ** зумовлена необхідністю виконання заходів із продовження терміну експлуатації та утримання приміщень закладу освіти у належному санітарному стані та забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Код ЄДРПОУ: 37498536

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Предмет закупівлі: Поточний ремонт вентиляційної системи у Ліцеї № 196 Святошинського районуміста Києва, вул. Зодчих,22 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальнібудівельні роботи) ДОДАТКОВІ РОБОТИ

Бюджет закупівлі становить: 254440,00 грн. (двісті п'ятдесят чотири тисячі чотиреста сорок гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення Поточного ремонту

Ідентифікатор закупівлі:

**Інформація
про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт вентиляційної системи у Ліцеї № 196 Святошинського районуміста Києва, вул. Зодчих,22 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальнібудівельні роботи) ДОДАТКОВІ РОБОТИ

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	3	
2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	3	
3	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	

4	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	3
5	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	3
6	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	2
7	Установлення фільтрів	м2	0,16
	Отвори		
8	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30x30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	3
9	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30x30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати до 500 мм	шт	3
10	Установлення автоматики	шт	2
11	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	46
12	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	46
13	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	38
14	Вентилятор (пусконаладжування системи)	пристр.	2

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.